



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. города Волос, 11

телефон: 8 (863) 240-67-66 e-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Дубовскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 «А»

Телефон: (86377) 5-11-96, E-mail: 50gpn\_rnd@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41/1/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению детскому саду №20 «Золотой ключик»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 41 от «24» ноября 2021 года

в период с «26» ноября 2021 г. по «9» декабря 2021 г.

ВрИю начальника ОНД и ПР по Дубовскому району УНД и ПР Главного управления

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России по Ростовской области – ВрИю главного государственного инспектора

Дубовского района по пожарному надзору Федотовым Дмитрием Александровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующий МБДОУ детский сад №20 «Золотой ключик» Бартенева Наталья Ивановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54.	04.07.2022г.	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 30.	04.07.2022г.	
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 54.	04.07.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №20 «Золотой ключик»

Бартенева Наталья Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Ио начальника ОНД и ПР по Дубовскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –  
государственный инспектор Дубовского района  
по пожарному надзору Федотов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)