



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344018
Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85 <http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail:
gpnrostov_rnd@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУБОВСКОМУ РАЙОНУ
347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, д. 109А., телефон, факс: 8 (86377) 5-11-96 E-mail:
50enn_rnd@mail.ru
«телефона доверия» (863) 239-99-99

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 130/30/2021/2

**о назначении места и времени рассмотрения административного дела (жалобы)
о нарушении требований в области пожарной безопасности**

«09» декабря 2021 г.

с. Дубоовское

Я, ВрИо начальника ОНД и ПР по Дубовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области, ВрИо Главного Государственного инспектора Дубовского района по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы Федотов Дмитрий Александрович,
рассмотрев протокол об административном правонарушении № 130/20/2021/1 от 09.12.2021 г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и материалы дела об административном правонарушении, изучив протокол от «09» декабря 2021г № 130-30/2021/1, об административном правонарушении составленный в отношении должностного лица – Заведующего МБДОУ детский сад №20 «Золотой ключик» Бартенева Наталья Ивановна

(сведения о лице, в отношении которого возбуждены дела)

установил:

В период проведения плановой выездной проверки с "26" ноября 2021 г. 15 ч. 00 м. по 16 ч. 00 м. "09" декабря 2021 г. в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №20 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, хутор Сиротский, ул. Лесная, 25, выявлены нарушения Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме», а также иных нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54.
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства

	расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	№ 1479 п. 30.
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 54.

руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1 ст.29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении: должностного лица – Заведующего МБДОУ детский сад №20 «Золотой ключик» Бартеневой Натальи Ивановны

для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на «20» декабря 2021 г. в «15» час. «00» мин.

по адресу: 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Саловая, д. 109А., служебный кабинет ОНД и ПР по Дубовскому району.

2. О принятом решении уведомить: – Заведующего МБДОУ детский сад №20 «Золотой ключик» Бартеневу Наталью Ивановну

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица.

В случае неявки дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в Ваше отсутствие, кроме того, в соответствии с ч.3 ст.29.4 КоАП РФ вы можете быть подвергнуты приводу.

Должностное лицо, вынесшее определение

ВрИо начальника ОНД и ПР

по Дубовскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

лейтенант внутренней службы

Федотов Д.А.

Копию определения получил «09» декабря 2021г.

_____ / _____ /